

エレベーター 日常点検シート

ボタン動作

押したボタンのランプが点灯すること、開閉ボタンでドアが動作すること。

ドア動作

スムーズに開閉する事、引っ掛かりや振動が無いこと。

ドアセーフティシューを押さえてドアが開くこと。

カゴ内照明、換気扇

照明が一部消えていないこと、チラついていないこと。

換気扇が動作している場合は振動がないこと。

乗り心地

スタートから停止まで振動や衝撃、異常音がないこと。

ドアが開いた時に段差がないこと。

階床表示

カゴ位置表示や方向灯が正常に表示されていること。

消えていないこと。

インターホン

カゴ内の非常通報ボタンを押して外部と通話できること。

各種ステッカー、表示物

注意喚起ステッカーに剥がれ、汚れがないこと。

検査済み証が掲示されていること。

